



BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU

ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, tel. 22 676 50 72, fax 22 676 82 15
sekretariat@bos.waw.pl, www.bos.waw.pl

BOS-KS/PN/2/2018

Warszawa dnia 23.03.2018 r.

Do Wykonawców którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont hali sportowej Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 w Warszawie „**

Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Zgodnie z obowiązującym prawem certyfikat CE lub znak bezpieczeństwa B nie dotyczą już całego systemu, lecz odnoszą się do poszczególnych materiałów składowych systemu. Dokumentem który je zastępuje to Ocena właściwości użytkowych. W związku z tym czy Zamawiający zgodnie z obowiązującym prawem będzie wymagał następujących dokumentów dotyczących podłogi sportowej:

- aktualnego certyfikatu lub świadectwa zgodności z normą PN-EN 14904 – potwierdzającego zgodność ze wszystkimi 13 parametrami normy
- ocenę właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla oferowanego systemu podłogi sportowej, wydaną przez zewnętrzną Jednostkę Notyfikowaną
- atestu higienicznego dla powłoki lakierowanej i farb (a nie dla nawierzchni),
- certyfikatu na lakier, potwierdzający, że jest środkiem trudno zapalnym zgodnie z normą PN-EN 13501-1,
- opinii lub certyfikatu PZKosz.
- karta techniczna proponowanego systemu potwierdzona przez producenta (z pieczętką i podpisem producenta w oryginale) z podaniem miejsca realizacji

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedłożenie aktualnych certyfikatów zgodności z normą PN-EN 14904 lub deklaracje właściwości użytkowych, ocenę stałości właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla oferowanego systemu podłogi sportowej. Pozostałe wymogi bez zmian.

Pytanie nr 2

Czy ze względu na wytrzymałość i trwałość systemu podłogi sportowej (np. aby posadzka nie musiała być wzmacniana pod koszami, gdyż tych miejscach będzie wówczas miała parametry inne niż te uzyskane podczas badań w Instytucie) , Zamawiający będzie wymagał aby podłoga sportowa posiadała następujące minimalne wymogi odnośnie konstrukcji systemu:

- Konstrukcja min. 2-legarowa, krzyżowy ruszt z desek z drewna iglastego (grubość legarów min. 20 mm, w tym legar górny w rozstawie min. 250 mm)
- Ślepa podłoga z desek z drewna iglastego o max. Azurze do 40 mm (grubość deski min. 20 mm)
- Wierzchnia warstwa – klepka dębowa min. 300x70x22 mm, kl. „O” normy PN-EN 13-226

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia nowych zapisów dotyczących konstrukcji systemu podłogi sportowej. Jednocześnie wyjaśnia, że z uwagi na znajdujące się w hali sportowej kanały instalacji sanitarnej oraz lokalizację trybun spełnienie wymagań normowych dla systemu podłogi sportowej typu Mj dotyczy pola gry zawartego w liniach boiska do piłki ręcznej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zaakceptuje 2 referencje na zbliżony zakres prac (np. przebudowa/rozbudowa/remont hali sportowej) w kwocie min. 300 000 tys. Zł brutto, które posiadają formę wykonania – „wybuduj/wykonaj” ?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje 2 referencje na zbliżony zakres prac (np. przebudowa/rozbudowa/remont hali sportowej) w kwocie min. 300 000 tys. zł brutto na roboty budowlane (z pominięciem projektowania).

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Na oryginale podpis

P.O. Dyrektora Białoleńskiego
Ośrodka Sportu w Warszawie
Tomasza Kuczborskiego