

Wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie”, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1 Wykonawcy :

Czy Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy w postaci poświadczeń trzech robót polegających na wykonaniu remontu lub modernizacji 3funkcyjnego węzła ciepłego o mocy min. 1000kW na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że **nie uzna**, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej trzech robót polegających na wykonaniu remontu lub modernizacji 3-funkcyjnych węzłów o mocy minimum 1000 kW o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

Wymagania Zamawiającego w tym zakresie zostały wskazane w pkt 5.1 SIWZ:

„ 5.1 wraz z ofertą Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5. do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za cały okres, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej trzech robót, obejmujących roboty budowlane polegające na wykonaniu robót zbliżonych zakresem do opisu przedmiotu zamówienia tj. co najmniej trzech robót polegających na pierwotnym wykonaniu węzła na podstawie projektu lub wykonaniu remontu lub wykonaniu modernizacji 5 funkcyjnego węzła ciepłego o mocy minimum 1000 kW. Wartość wykazanej przez Wykonawcę roboty nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto;”

Pytanie nr 2 Wykonawcy :

Co zamawiający rozumie pod pojęciem węzła 5 funkcyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że pod pojęciem węzła 5-cio funkcyjnego Zamawiający rozumie węzeł posiadający pięć odrębnych obiegów instalacyjnych po stronie wysokiego parametru (obiegi pomiędzy makietą przyłączeniową a układami wymienników) .

p.o. DYREKTORA
BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU
TAMARA KUCIŁA
