





**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO  
CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ PLYWAJNI TYPU DAN-X 7/14  
W OBIEKCIE BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU PRZY UL. ŚWIATOWIDA 56**

Dnia ..... Firma wykonująca przegląd: .....

Osoby wykonujące prace przeglądu konserwacyjnego:

Imię i nazwisko

Podpis

1. ....

2. ....

**WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRAC**

Lp.	Rodzaj czynności	Prawidłowość ustawienia lub stanu		Wartości nominalne	Wartości pomierzone	Uwagi i usterki
		TA K	NIE			
1.	Sprawdzenie czy wentylatory i sprężarki są czyste i pracują prawidłowo					
2.	Sprawdzenie pracy siłowników i przepustnic sekcji mieszania, by-passu,					
3.	Sprawdzenie poziomu oleju sprężarki i czynnika R 419 w skraplaczu					
4.	Sprawdzenie czy nie ma śladów wycieku oleju z układów sprężarek					
5.	Sprawdzenie czy wymienniki ciepła i nagrzewnice są czyste					
6.	Sprawdzenie czy rura skroplinowa jest drożna i nie uszkodzona					
7.	Sprawdzenie stanu wirników wentylatorów, łożysk silników i pasków klinowych					
8.	Sprawdzenie czy połączenia śrubowe są prawidłowe					
9.	Sprawdzenie automatyki i podłączeń nagrzewnicy wodnej					
10.	Sprawdzenie prądów silnika wentylatora wyciągu			N.bieg ..... W.bieg .....	..... .....	
11.	Sprawdzenie prądów silnika wentylatora nawiewu			N.bieg ..... W.bieg .....	..... .....	
12.	Sprawdzenie prądów sprężarek			A ..... B .....	..... .....	
13.	Sprawdzenie stanu filtrów					
14.	Sprawdzenie stanu elementów elektrycznych tablicy sterowniczej					
15.	Sprawdzenie sterownika ACUL					
16.	Sprawdzenie systemu wizualizacji					

