

Załącznik nr1 do Umowy nr..... z dnia

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

naprawa oświetlenia boiska piłkarskiego „Syrenka V” w rejonie ul. Picassa w Warszawie

Naprawa 16 punktów oświetlenia zamontowanych na 4 masztach oświetleniowych boiska piłkarskiego „Syrenka V” w rejonie ul. Picassa w Warszawie. Wysokość masztu h=24m, typ opraw MUNDIAL C 2000W HIT DE/O z deflektorem V3 (1 szt. na każdym maszcie) i MUNDIAL R10 2000W HIT DE/O z deflektorem (3 szt. na każdym maszcie). Wszystkie oprawy prod. THORN.

W zakres naprawy wchodzi:

- 1) Wymiana źródeł światła -16 szt.
- 2) Wymiana zapłonników TUZ – 16 szt.
- 3) Wymiana stateczników magnetycznych, dławików 2000W/400V – 2 kpl.
- 4) Wymiana kondensatorów mocy biernej 16 μ F/400V – 2 kpl.

Prace wymagające wyłączenia boiska z użytkowania zostaną przeprowadzone w czasie do dni

w terminie

w godzinach od.....

Przed złożeniem oferty zalecamy zapoznanie się w terenie z warunkami realizacji umowy.

Nr telefonu do kontaktu ze strony Zamawiającego 22 676 50 72 w.214

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA