



INSTALACJE ODGROMOWE
OZNACZENIA

- ZWODY POZIOME — DRUT D Fe Zn $\phi 6$
— PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE D Fe Zn $\phi 6$
W MURACH RL 22 W ŚCIANACH ZEWNĘTRZ.
— ZACISKI PROBIERZCY
— PRZEWÓD UZIEMIĄJĄCY — PŁASKOWNIK Fe Zn
30x4 PRZYSPIAWANY DO ZBROJENIA ŁAW
FUNDAMENTOWYCH

UWAGI

- 1 ZWODY POZIOME NISKIE — DRUT Fe Zn $\phi 6$ mm
ORAZ ZEWNĘTRZNA BLACHA POKRYCIA DACHOWEGO
NAD ŁĄCZNIKAMI MIĘDZY SZKOŁĄ A ZESPÓŁEM SPORTOW
DO ZWODÓW POZIOMYCH PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METAL
CZĘŚCI DACHU
2 PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE — DRUT Fe Zn $\phi 6$ mm — RL 22
UKRYTE W BRUZZACH POD TYNKIEM ŚCIAN ZEWNĘTRZ
3 PRZEWODY UZIEMIĄJĄCE — TASMA Fe Zn 30x4 PRZYSPIAW
DO ZBROJENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH WG PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO
4 ZŁĄCZA KONTROLNE — ZACISKI PROBIERZCE INSTALOW.
NA WYSOKOŚCI 1,8 m.

INŻYNIER
PROJEKTOWY
mgr inż. Tomasz Skrzyśkiewicz
1.10.2024
1:100
4

PRO ARTE
SPÓŁNIECZNA PRACOWNIA ARCH.
ARCHITEKTÓW I PLASTYKÓW PRO ARTE

PRO ARTE
SPÓŁNIECZNA PRACOWNIA ARCH.
ARCHITEKTÓW I PLASTYKÓW PRO ARTE
UL. KARŁOWA 13
11-000 OLSZTYN
TEL. 48 80 77 40 00 21

TEMAT: ZESPÓŁ SPORTOWY PRZY
SZKOLE NR 344 W-WA ul. Grzegorz z Z
TRZECI WIOSNY
RZUT DACHU
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

PROJEKTANT:
mgr inż. Tomasz Skrzyśkiewicz

L. WOKA
DATA
SKALA
WYSOKOŚĆ

1:100
4